



Česká pošta, s.p., IČ 47114983

POŠTOVNÍ PODACÍ ARCH

Číslo přílohy
přijímací knihy

ODESÍLATEL:
Ing. Jan Hanuš, Pod Světlou horou 34; 542 24 Svoboda nad Úpou - Maršov II

Datum:

[illegible]

11-038

Vydáno ČP, s.p.

Převod - úhm:

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Hana Brožková
Telefon: 221 982 322
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

V Praze dne: 4. 10. 2013

Spis. zn.: S-MUCE 38747/2013 OŽP/Bro
Č. j.: MUCE 42583/2013 OŽP/Bro

Stanovisko odboru životního prostředí

Věc: Splašková kanalizace Třebízského ulice – Roztoky, č. parc. 432/1, 2547/1, 2547/58, 503, kat. ú. Roztoky u Prahy.

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, vydává pro účely vydání rozhodnutí nebo jiného postupu podle zvláštního předpisu (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), k výše uvedené stavbě následující vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád); toto stanovisko může obsahovat závazná stanoviska dle ust. § 149 správního řádu:

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

Předložený záměr řeší stavbu splaškové kanalizace v ul. Třebízského, na pozemcích parc. č. 432/1, 2547/1, 2547/58, 503, kat. ú. Roztoky u Prahy. Splašková kanalizace bude tvořena systémem gravitační a tlakové kanalizace, v lokalitě bude napojeno cca 90 obyvatel (5026 m³/rok – ČOV Roztoky). Základní údaje splaškové kanalizace – gravitační stoky AC4a – PVC DN 300 v délce 208,43 m a AC4b – PVC DN 300 mm v délce 99,26 m včetně 11 revizních šachet a stoka tlakové kanalizace – PVC DN 40 v délce 171,47 m včetně čerpací stanice „Piranha“ a uklidňovací šachty. Uvedená stavba byla povolena v roce 2010, ale z důvodu nezahájení stavby a neprodloužení termínu platnosti původní rozhodnutí pozbylo platnosti.

K předloženému záměru má vodoprávní úřad tuto připomínku:

Ke stavbě splaškové kanalizace vodoprávní úřad sděluje, že stavba podléhá vodoprávnímu projednání a povolení na zdejším vodoprávním úřadě podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Žádost o stavební povolení splaškové kanalizace řádu musí být podána v souladu s § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, s komentářem, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výše uvedené vyhlášce. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

K předložené dokumentaci vodoprávní úřad sděluje, že v některých částech nejsou uvedeny jednotné profily stok (např. průřez gravitační kanalizace PVC DN 400, resp. DN 300) a v předložené situaci doplnit celkové délky jednotlivých stok.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Martan

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):

Předložený záměr stavby splaškové kanalizace na pozemcích č. parc. 432/1, 2547/1, 2547/58, 503 v kat. ú. Roztoky u Prahy není zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2) ani krajinného rázu (§ 12 odst. 2), a proto se zájmů ochrany přírody a krajiny, náležejících dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, do kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nedotýká.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Mgr. Brožková

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):

Orgán ochrany ovzduší v souladu s § 11 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s výše uvedeným záměrem v kat. ú. Roztoky u Prahy souhlasí.

V případě, že by v důsledku stavební činnosti došlo ke znečištění komunikací, stavebník bezodkladně zajistí odstranění tohoto znečištění a uvede komunikace do původního stavu. Znečištění komunikací a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným čištěním a kropením, které zajistí stavebník.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Blažková

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):

Orgán odpadového hospodářství s výše uvedeným záměrem v kat. ú. Roztoky u Prahy souhlasí za následujících připomínek:

1. Při zemních pracích bude podorniční zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytkovou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.

2. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

3. O odpadech vzniklých při stavbě bude vedena v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

4. Doklady o vytrídění a předání odpadu oprávněným osobám budou předloženy při závěrečné kontrolní obhlídce.

5. Po dokončení stavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Blažková

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu k předloženému není námitek.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Fiala



Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):

K záměru splaškové kanalizace v ulici Třebízského v Roztokách vydal orgán státní správy lesů souhlasné závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona pod č.j. ŽP/MEUC-049150/2008/L/Če ze dne 1. 10. 2008. Žadatel opětovně předkládá shodnou dokumentaci, neboť stavební povolení vydané k tomuto záměru pozbylo platnosti. Vzhledem k tomu, že v situaci umístění kanalizace, čerpací stanice a elektrické přípojky nenastaly žádné změny a totožný je i žadatel, zůstává výše uvedené stanovisko v platnosti, přičemž vydání nového stanoviska brání překážka ve smyslu ust. 48 odst. 2 správního řádu.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Mihal

Orgán státní správy myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů):

Nedotýká se.

Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Semerád

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.

Městský úřad Černošice

odbor životního prostředí
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

otisk úředního razítka

⑤

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Ing. Jan Hanuš, Pod Světlou horou 34, 542 24 Svoboda nad Úpou
Stavební úřad Roztoky (datovou schránkou)





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPS-309486-1/ČJ-2013-011606-KI

Praha 13. září 2013

Počet stran: 2

Ing. Jan Hanuš-stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství
POD SVĚTLOU HOROU 34
SVOBODA NAD ÚPOU

**Stanovisko k akci zvláštního užívání místních komunikací pro stavbu "Splašková kanalizace
Třebízského ul. - Roztoky" DUR**

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie posoudil, na základě ustanovení § 25 odst.1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a

s o u h l a s í

se zvláštním užíváním místních komunikací ve výše uvedené lokalitě, podle § 25 odst. 6) písm. d) při dodržení následujících podmínek:

-jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,

-přechodné dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl.č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (II.vydání),

-při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních

Zborovská 13
15000 Praha 5

Tel.: 974882250
Fax: 974882509
Email: krpstc.di.pvz@mvcr.cz
ID DS: 2dtai5u

komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou dokumentaci si ponecháváme.

Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Zpracoval: por. Bc. Kristián Končický
tel.: 974 882 253

R. S.
npor. Mgr. Radek Syrovátka
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VENKOV - ZÁPAD
150 00 PRAHA 5, ZBOROVSKÁ 13



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Ing. Jan Hanuš
Pod Světlou horou 34
542 24 Svoboda nad Úpou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
7.9.2013

NAŠE ZNAČKA / Č. SPISU
46118/2013-243-Ža
SP-2011/13434

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Žahour /216
michal.zahour@pvl.cz

DATUM
16.9.2013

K.ú.: **Roztoky u Prahy**
Obec: **Roztoky**

Vodoprávní úřad : **MěÚ Černošice**
Kraj : **Středočeský**

ČHP: **1-12-02-017**

Splašková kanalizace Třebízského ulice – Roztoky - stanovisko správce povodí

Vaším dopisem ze dne 7.9.2013 jste nám předložili k vydání stanoviska správce povodí projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu splaškové kanalizace v Třebízského ulici Roztoky, kterou v roce 2009 vypracoval Ing. Jan Hanuš. Investorem je město Roztoky.

Projekt řeší stavbu splaškové kanalizace v Třebízského ulici v Roztokách. Splaškové vody budou odváděny gravitačními stokami AC4a a AC4b z PVC DN 300. Stoka AC4a bude zaústěna do nové čerpací stanice. Produkce splaškových vod se pro výhled se předpokládá 90 EO s denní produkcí 13,77 m³/den. Čerpací stanice bude vystrojena dvojicí čerpadel. ČS bude osazena automatickým systémem řízení s hlášením poruch pomocí GSM na dispečink provozovatele kanalizace. Potřebný objem pro akumulaci po dobu 8 hodin je 4,5 m³. Akumulace včetně zpětného vzduší do kanalizace je 5,79 m³.

Z ČS bude veden výtlač z PVC DN 40 o délce 171,47 m, který bude přes ukliďňovací komoru zaústěn do stávající gravitační stoky AC.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava k předložené projektové dokumentaci následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 [ustanovení § 24 až §26 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších vodohospodářských zájmů daných zákonem č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové odpadní vody v souladu s platným kanalizačním řádem.
2. Při napojování jednotlivých objektů bude ohlídáno, že do kanalizace nebudou zaústěny srážkové vody.
3. Záměr bude projednán s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV Roztoky.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí
spis pro archiv

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 1043 - 2/2013/PD

Kladno 23. 9. 2013

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Jan Hanuš
Pod Světlou horou 34
542 24 Svoboda nad Úpou

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: kpt. Ing. Kateřina Vokatá, tel.: 950 870 134, e-mail: katerina.vokata@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Roztoky, ul. Třebízského
Název stavby : Splašková kanalizace
Stavebník – investor stavby : Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Předložená dokumentace : Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 10. 9. 2013.**

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.


Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:


Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělit v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno. Příslušným dopravním značením a technickým opatřením (např. můstky na únosnost 80kN) zajistit trvalou průjezdnost pro požární techniku.

Poznámky:

Souhlasíme s případným sloučením územního a stavebního řízení dle § 78 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění.

Část dokumentace obsahující požární bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.




plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele pro
prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada

Příloha

Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení

IČ

Bankovní spojení (bank connection)

Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371

: Česká národní banka Praha

: 8609881/0710

PREdistribuce, a. s.

150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

bankovní spojení: 17551853/0300

Pan

Ing. Jan Hanuš

Pod Světlou horou 34

542 24 Svoboda nad Úpou

Váš dopis značky/ze dne
11.09.2013

Naše značka
300014305

Vyřizuje/telefon
Vinopal/267052930

V Praze dne
03.10.2013

Splašková kanalizace Třebízského – Roztoky – dokumentace k ÚR a SP.

K předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení nemá PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) zásadních připomínek při dodržení následujících podmínek:

1) Respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

2) Při souběhu a křížení s podzemním vedením provozovaným PREdi nutno respektovat příslušné platné normy a předpisy, zvláště ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání vedení technického vybavení" a ČSN 33 2000-5-52 "Stavba vedení".

3) Respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN 73 60 05 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. U našeho silnoproudého venkovního vedení nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění.

4) Uložení podzemních vedení na nově vzniklém přejezdu do půlených kabelových trub AROT.cz, nebo do kabelových betonových žlabů pro mechanickou ochranu kabelů.

5) V případě, že v rámci této akce je nutné provést přeložení energetického zařízení PREdi, projedná projektant stavby tyto přeložky se skupinou Síť VN/NN, Svornosti 19a, Praha 5 - Smíchov s příslušným oblastním technikem. Konzultační den středa 8 - 12 , 13 - 15 hod..

Přeložka bude v souladu s § 47 zákonem č. 458/2000 Sb. zajišťována naší společností na náklad toho, kdo ji vyvolal. Vlastnictví zařízení se po realizaci nezmění. Na základě písemné žádosti investora a pravomocného územního rozhodnutí (stavebního povolení), ve kterém bude zahrnuta i tato přeložka, bude pracovníky PREdi zpracován technicko - ekonomický návrh stavby. Po obdržení písemného oznámení vyvolavatele, že záměr bude realizován, bude mezi stranami uzavřena "Smlouva o přeložce", kterou budou sjednány všechny vzájemné vztahy a součinnosti.

6) Revizi zakreslených tras nebo jejich zákres neprovádíme. Za správnost a úplnost zákresu odpovídá příslušný projektant, jemuž jsou veškeré podklady (včetně sdělovacích dálkových kabelů) k dispozici na pracovišti PREdi, Svornosti 19a, Praha 5 - Smíchov. Návštěvní dny pondělí, středa 8,00 - 15,30 hod. a úterý 8,00 - 12 hod.

7) Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení našich kabelových tras. V případě, že činností investora akce dojde k narušení zařízení PREdi, nebo k jeho poruše, je investor povinen neprodleně odstranit příčiny takového stavu a uhradit veškeré náklady vzniklé

PREdi v souvislosti s likvidací poruchy a jejich následků v síti a u postižených odběratelů.

8) Veškeré výkopové práce v těsné blízkosti našich kabelových tras nutno provádět za našeho odborného dozoru. Zahájení prací v ochranném pásmu energetických zařízení (dle specifikace čl. 6 paragrafu č. 46 uvedeného zákona) je nutné předem nahlásit na fax 267 052 691, 267 058 515 "Dohled správy sítě" v pracovní dny od 7.00 - 8.00 hod.


9) V případě požadavku na připojení do rozvodné sítě předložte situační plánec s umístěním připojovaného objektu a na příslušném tiskopisu výši požadovaného instalovaného a soudobého příkonu v kW.

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5

31



S pozdravem

Ing. Milan Válek

vedoucí oddělení Rozvoj a obnova VN/NN

Kopie: S 24 210

Příloha: Projektová dokumentace

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 12/722, P.O.BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Čj. 8623/70010-ÚP/2013-7103/44

V Praze dne

Výtisk č. 1

26-09-2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1/9v

Ing. Jan Hanuš
Pod Světlou horou 34

542 24 Svoboda nad Úpou

Věc: Výstavba splaškové kanalizace v ulici Třebízského, k.ú. Roztoky

Česká republika - Ministerstvo obrany ČR, jejíž jménem jedná Ing. Aleš KUDRLIČKA – zastupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Praha – ředitel odboru správy nemovitého majetku, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 175 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16,

vydává závazné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

Toto stanovisko je platné dva roky. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby včetně instalace mikrovlnných technologií, musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS Praha v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Kontaktní osoba: Janoušková, tel. 973 206 227

Zástupce ředitele VUSS Praha – ředitel odboru

Ing. Aleš KUDRLIČKA





Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O13610061179

Vyřizuje: Jaromír Horváth

Datová schránka:

Telefon: 606 657 875

Email: jaromir.horvath@scvk.cz

Datum: 12.9.2013

Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Splašková kanalizace Třebízského ulice
Účel vyjádření:	Vyjádření k DÚR + DSP + vodoprávnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Praha západ
	Obec: Roztoky
	Část obce, ulice, č.p.: Roztoky, ulice Třebízského
	Katastrální území, parcelní číslo: Roztoky
Žadatel:	Ing. Jan Hanuš
Adresa, telefon, e-mail	Pod Světlou horou 34, Svoboda nad Úpou
Investor:	Město Roztoky

Vlastník dotčené IS	Město Roztoky
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Souhlasíme s vydáním DÚR + DSP + vodoprávního rozhodnutí při splnění těchto podmínek:

Kanalizace splašková:

Souhlasíme s navrženým řešením, jak je uvedeno v dokumentaci zpracované Ing. Hanušem z 07/2013

- k záhozu jak gravitační tak i tlakové kanalizaci potřebuje investor náš písemný souhlas k záhozu.
- Je nutno dodržet odstupové vzdálenosti od veřejného vodovodního potrubí
- Výkopek nesmí být ukládán na domovní uzávěry vodovodních přípojek, dále na uzávěry sekčních armatur a hydranty.

Čerpací stanice:

Souhlasíme s navrženým řešením, jak je uvedeno v dokumentaci zpracované Ing. Hanušem z 07/2013

- tato čerpací stanice musí být vybavena bránou GSM, která bude upozorňovat na dané mobilní telefony výpadky el. Proudů, poruchy jednotlivých čerpadel, havarijní hladinu.
- dále tato čerpací stanice musí být opatřena akustickým signálem proti vniknutí třetích osob.



Pro vydání našeho kladného písemného stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu (závěrečné prohlídce) předloží investor naší organizaci geodetické zaměření jak gravitační tak i tlakové kanalizace včetně polohopisu jak ve výkresové podobě tak i digitální. Totéž platí i pro čerpací stanici. Dále předloží atesty od použitých materiálů, protokoly od tlakových zkoušek, kompletní revizní zprávu elektro, vypracovaný provozní řád čerpací stanice, určení prostředí čerpací stanice, protokol o vodotěsnosti čerpací stanice, schéma el. zapojení čerpací stanice.

Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Každé poškození námi provozovaných sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno na tel. číslo 220 912 096, 220 911 464 nebo na 728 765 866. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby. V případě nutnosti vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem u našich podzemních a nadzemních sítí je nutné objednat oproti úhradě u naší společnosti – p.Horváth tel. 606 657 875.

Pro vydání našeho **kladného písemného stanoviska ke kolaudačnímu řízení** je třeba aby investor předložil geodetické zaměření vodovodní i kanalizační přípojky jak ve výkresové podobě tak i na CD

Vyjádření

Souhlasíme, aby bylo vydáno DÚR+DSP+vodoprávní rozhodnutí.

S pozdravem

Jaromír Horváth
mistr provozu voda a kanalizace
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oblastní závod Turnov
Provoz Roztoky
Lidická 1642
252 63 Roztoky

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
353



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v.v.i.

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257 014 310, fax 257 531 855, e-mail: oznameni@arup.cas.cz

č.j.: ARUP-7649/2013

Praha 17. 9. 2013

Titl.

Ing. Jan Hanuš

Pod Světlou horou 34

542 24 Svoboda n. Úpou

věc: **Roztoky** (okres Praha-západ)


Splašková kanalizace Třebízského ulice, k.ú. Roztoky u Prahy; vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení z hlediska archeologické památkové péče

Vážení,

k Vaší žádosti doručené dne 11. 9. 2013 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu - vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v **předstihu nejméně 14 dnů**.

S pozdravem


vyřizuje: Jan Kapustka
referát archeologické památkové péče

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v.r.
zástupce ředitele

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
11

Město Roztoky

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

Ing. Jan Hanuš
Pod Světlou horou 34
542 24 Svoboda nad Úpou

Č.j.: 3097/2013/OSRMŽP/Zah
tel: 220 400 218
fax: 220 400 238
vyřizuje: H. Záhorská
e-mail: zahorska@roztoky.cz
dne: 7. 10. 2013

Vyjádření k DÚR a DSP splašková kanalizace Třebízského - Roztoky

Vážený pane Hanuši,

k Vaší žádosti ze dne 7. 9. 2013 o vyjádření k projektu pro stavební povolení akce „DÚR a DSP splašková kanalizace Třebízského - Roztoky“ Vám sdělujeme, že proti Vašemu návrhu **nemáme námitek** a s navrhovanou stavbou **souhlasíme**.

Upozorňujeme na nutnost koordinace projektu se stávajícím vedením inženýrských sítí a rekonstrukcí komunikace v této ulici.

S pozdravem

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY



RNDr. Ján Polák

vedoucí odboru správy, rozvoje města a životního prostředí