

☒ Volbu vždy vyznačte křížkem

Žadatel

titul jméno příjmení titul datum narození

obchodní firma Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky 25263

Identifikační číslo IČ

001241610

Daňové identifikační číslo DIČ

CZ001241610

telefon e-mail

kontaktní adresa Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky 25263

Zastoupený

titul Ing. jméno Jan příjmení Hanuš titul datum narození

obchodní firma Ing. Jan Hanuš

Identifikační číslo IČ

70913595

Daňové identifikační číslo DIČ

CZ5801081363

telefon 774719010 e-mail hanus.j@volny.cz

kontaktní adresa Pod Světlou horou 34, Svoboda nad Úpou 54224

Odběrné místo

ulice Pod Řivnáčem č. popisné č. orientační

č. parcelní 2801, 2793/1 L.V. ŽALOV obvod Žalov

obec Roztoky PSČ 25263

Popis stavby Jedná se o čerpací stanici splaškových vod osazenou mělníci čerpadly "PIRANHA" (1 + 1rezervní) dle
příložené dokumentace. Měření bude umístěno ve společném ovládacím pilířku v oplocení.

Celkový příkon: Pi/Ps = 2 x 6 kW **Náhradní zdroj:** ☒ ne ☐ ano výkon

Počet jističů	Fáze 1/3	Hodnota jističe	Typ odběru RD, provozovna, byt, kancelář, stavba	Elek. topení PV, AKU, TČ	Klima	Motory	Ohřev vody AKU/PV	Ostatní	Celkem kW
1	3	16A	ČERP. STANICE			2			12

předpokládaný termín připojení konec roku 2014 etapizace výstavby ☒ ne ☐ ano

rozsah a termíny etapizace

☒ Volbu vždy vyznačte křížkem

Žadatel

titul jméno příjmení titul datum narození

obchodní firma Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky 25263

Identifikační číslo IČ

001241610

Daňové identifikační číslo DIČ

CZ001241610

telefon e-mail

kontaktní adresa Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky 25263

Zastoupený

titul Ing. jméno Jan příjmení Hanuš titul datum narození

obchodní firma Ing. Jan Hanuš

Identifikační číslo IČ

70913595

Daňové identifikační číslo DIČ

CZ5801081363

telefon 774719010

e-mail hanus.j@volny.cz

kontaktní adresa Pod Světlo horou 34, Svoboda nad Úpou 54224

Odběrné místo

ulice Wolkerova č. popisné č. orientační

č. parcelní 2858/1 k.ú. ŽALOV obvod Žalov

obec Roztoky PSČ 25263

Popis stavby Jedná se o čerpací stanici splaškových vod osazenou mělníci čerpadly "PIRANHA" (1 + 1rezervní) dle
příložené dokumentace. Měření bude umístěno ve společném ovládacím pilířku v oplocení.

Celkový příkon: Pi/Ps = 2 x 6 kW kW

Náhradní zdroj: ☒ ne ☐ ano výkon

Počet jističů	Fáze 1/3	Hodnota jističe	Typ odběru RD, provozovna, byt, kancelář, stavba	Elek. topení PV, AKU, TČ	Klima	Motory	Ohřev vody AKU/PV	Ostatní	Celkem kW
1	3	16A	ČERP. STANICE			2			12

předpokládaný termín připojení konec roku 2014

etapizace výstavby ☒ ne ☐ ano

rozsah a termíny etapizace