

C.203

**Městský úřad Černošice**  
Odbor životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Martan  
telefon: 221 982 255  
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz  
počet stran: 2

Dle rozdělovníku

spisová značka: S-MUCE 31810/2012 OŽP/V/Mar  
č.j.: MUCE 40530/2012 OŽP/V/Mar-ozn

Praha dne: 1.10.2012

Věc: : Změna stavby před dokončením – vyústění dešťové kanalizace – šachta DŠ 17 v ulici na Pomezí, Lidická, pozemky č. parc. 3182, 3185 kat. ú. Žalov, č. parc. 1073/3, 1073/4, 1073/14, 2419/13, kat. ú. Roztoky u Prahy

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh investora, společnosti AMADET a.s., IČ 27600165, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci: Změna stavby před dokončením – vyústění dešťové kanalizace – šachta DŠ 17 v ulici na Pomezí, Lidická, pozemky č. parc. 3182, 3185 kat. ú. Žalov, č. parc. 1073/3, 1073/4, 1073/14, 2419/13, kat. ú. Roztoky u Prahy – SO 02 Likvidace dešťových vod – změna zaústění.

Podle § 118 odst. 1 stavebního zákona změna stavby před jejím dokončením:  
Stavba dešťové kanalizace, retenční nádrže, povolení k nakládání s vodami - pro výstavbu obytné zóny – Na Dubečnici, Roztoky III, kat. ú. Žalov – I. etapa byla povolena rozhodnutím MěÚ Černošice č.j. ŽP/MEUC-028953/2009/V/Bru-R ze dne 29.7.2010. Projektovou dokumentaci „TV pro výstavbu obytné zóny Roztoky u Prahy I. etapa – SO 02 likvidace dešťových vod“ zpracoval v květnu 2010 Ing. Jaroslav Knotek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0006393.

Dešťová kanalizace byla zakončena šachtou v ulici Lidická, z této šachty měla být srážková voda odváděna příkopem podél komunikace směrem do města Roztoky. Vzhledem k tomu, že současná konfigurace terénu (neexistence příkopu) toto řešení vylučuje, bylo zvoleno řešení zaústění srážkových vod do odvodňovacího příkopu „Na Panenské“ a dále do suchého poldru (nově vybudován a zkolaudován – společnost TALORA a.s.).

Projektovou dokumentaci změny stavby „SO 02 Likvidace dešťových vod – změna zaústění“ zpracoval Ing. Jaroslav Knotek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0006393. Jedná se o změnu zaústění srážkových vod z dešťové kanalizace, která bude nově napojena ze šachty DŠ 17 na šachtu DŠ 17a s stoku K3 PVC DN300 v délce 47,3 m do odvodňovacího příkopu lokality „Na Panenské“ a dále suchého poldru společnosti TALORA a.s. na pozemcích č. parc. 3188/1, 3188/7, 3188/8, kat. ú. Žalov. Množství vod se nemění (max. 10 l/s).

Změnou stavby před jejím dokončením dojde k reálnému odvedení srážkových vod do povrchových vod – Žalovský potok přes suchý poldr. Kapacita suchého poldru i povolené nakládání s vodami toto množství odváděných srážkových vod zahrnuje. Změna stavby je umístěna na totožném pozemku jako původní povolení, proto nebylo třeba změny územního rozhodnutí (regulační plán č. UZM 50-3/10 s účinností k 31.3.2010.). Ke změně stavby vydal souhlas dle § 15 stavebního zákona SÚ Roztoky dne 6.8.2012 pod č.j. MURO 2163/2012. Ke změně stavby vydal stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. dne 17.9.2012 pod č.j. 48228/2012-242Má.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Martan  
oprávněná úřední osoba

Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 300,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 61361, specifický symbol: 31810. Kopii dokladu o zaplacení poplatku zašle investor na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

- 1 -10- 2012  
.....  
vyvěšeno dne

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY  
razítko obce

.....  
sejmuto dne

Rozdělovník:

Účastníci řízení na doručenkou:

- 1) AMADET a.s., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6 (datovou schránkou)
- 2) TALORA a.s., Pražská 777, 252 64 Velké (datovou schránkou)

Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

- 3) Stavební úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky (datovou schránkou)
- 4) Město Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky (datovou schránkou)
- 5) Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky (datovou schránkou)
- 6) Městský úřad Černošice, OŽP, Podskalská 19, 120 00 Praha 2 – k vyvěšení na úřední desku - zde

Na vědomí:

- 7) Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
- 8) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – provoz Roztoky (datovou schránkou)
- 9) OŽP – spisy/Mar