

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „revitalizace bytového domu Jungmannova 286 v Roztokách“

Na základě dotazu z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Otázka č. 1:

Žádáme o upřesnění tepelně technických požadavků u oken a dveří. U dveří žádáme též o upřesnění členění a zasklení.

Odpověď:


Ve výpočtu PENB je pro dveře a okna hodnota $U=1,0$; vstupní dveře jsou plné.

Roztoky 29. 3. 2016

Jan Jakob v.r.

Jan Jakob - starosta

Za správnost odpovídá:



Ing. Ivan Goll, ref. VZ odb. SRMŽP

Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY